	永佳捷 Masada	工地查詢表				
現場名稱	寶潤營造	停止樓層 人乘數		1-4F/P12人		
合約編號	M220356	出入口門高 門寬		2100H/900W		
機種	MAM200-12*4-CO90	重量	·····································	800KG/90M		
地址	高雄市前鎮區林森四路227號					
現場負責人	黃主任	黄主任 聯絡電話手機				
合約時現場進度		工地目前進度		8/21:OH蓋板施工中		
樓高通報日		大型門第				
現場選色選樣日		現場耳	文照日			
現場預計結構完成日	7月30日	現場預言		9月底		
勘查員	鄭存邑	營業	·······	蔡杰錡		
勘查儘註	架長度,並確認後側是否會有托架固定 8/3:左側凸梁約170MM、右側凸梁約1	左側凸梁約170MM、右側凸梁約100MM、後側凸梁約 IM,井道左後側有立柱470MM*470MM,須注意。		行動不便用 電源3相380V		

永佳捷 Masada 協調事項紀錄						
現場名稱			寶潤營造		合約編號 M220356	
勘查日	8月3日	現場進度	RF板模施作	協調事項	協調機房主機梁穿梁口位置	
勘查日	8月21日	現場進度	OH蓋板施工	協調事項	主機梁高度更改為3520	
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		
勘查日		現場進度		協調事項		

永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號: M220356 工地名稱: 寶潤營造 電梯編號: 填表日期: 2023/8/23

									;
部位	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	/# <u>*</u>
樓別	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	備註
									行程
									19300
									需求樓高
4F	3150	2100	1210	1160	780	150	2250	OH4745	OH4700
3F	2985	1960	1070	1140	775	150	2250	4530	3800
2F	3015	1980	1040	1210	750	150	2260	3800	3800
1F	2990	1980	1020	1210	750	150	2300	4570	4500
PH(PIT)									PH

