

附表一【乾唐建設-彰化伸港鄉】

- 1 型式 (Type Form) : MAE100-10*7-CO60 * 1 台 (無障礙設備/小機房電梯)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 700 公斤 / 10 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 7 停 / 7 樓 (1F · 1MF · 2-5F · RF)
- 4 速度 (Speed) : 60 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流三相 · 220伏特 · 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不銹鋼小型門框 (1F · 1MF · 2-5F) · 髮紋不銹鋼小型門框 (RF)
- 8 出入口門 (Hatch Doo) : 二片門對開式彩妝鋼板門 (全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 800mm×2000mm (W*H) = (1F-1MF) · 800mm×2100mm (W*H) = (2-5F ·
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : 依型錄選擇
- 11 梯廂 (Cage) : a、天花板型式 (Ceiling Type) : 依型錄選擇
b、側板 (Enclosure Wall) : 前側：彩妝鋼板
: 兩側：彩妝鋼板
: 後側：彩妝鋼板 + 半身明鏡
c、廂門 (Cage Door) : 彩妝鋼板
d、地板 (Flooring) : PVC地板
e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
f、操作盤 (Operating Panel) : 依型錄選擇
g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1400 mm × 1250 mm × 2300 mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 1900 mm × 2000 mm (W*D)
樓高依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) : A、保養保固 18 個月
B、紅外線檢測裝置 (光幕防夾裝置)
C、車廂意外移動保護裝置
D、上行超速保護裝置
E、故障時低速救出
F、制動力檢測功能
G、智能管理系統
H、停電自動復歸最近樓層 (ARD)
I、無障礙設備