附表一【鄭茂昌-台中神岡區】#2

- 1 型式 (Type Form) : MAH100-8*6-2S60 * 1 台 (無機房客梯-MA019)
- 2 載重 (Load/Passenger) : 550 公斤 / 8 人
- 3 停止樓數 (No. of Stop) : 6 停 / 6 樓 (1-6F)
- 4 速度 (Speed) : 60 m/min
- 5 控制方式 (Control) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 (Power Source) : 動力用交流三相, 220伏特, 60Hz
- 7 出入口門框 (Jamb) : 髮紋不鏽鋼小型門框 (1-5F), 髮紋不鏽鋼大型門框 (6F)
- 8 出入口門 (Hatch Doo) : 二片門側開式彩粧鋼板門 (全樓)
- 9 出入口寬度 (Opening) : 800 mm × 2100 mm (W*H)
- 10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button) : MF001
- 11 梯廂 (Cage) :
 - a、天花板型式 (Ceiling Type) : 依型錄選擇
 - b、側板 (Enclosure Wall) :
 - 前側: 彩粧鋼板
 - 兩側: 彩粧鋼板+鏡面不鏽鋼 (扶手側)
 - 後側: 彩粧鋼板+鏡面不鏽鋼
 - c、廂門 (Cage Door) : 彩粧鋼板
 - d、地板 (Flooring) : PVC地板
 - e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan)
 - f、操作盤 (Operating Panel) : ME016
 - g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1100 mm × 1300 mm × 2300 mm (W*D*H)
- 13 警報方式 (Alarm) : 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height) : 1900 mm × 2100 mm (W*D)
樓高依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
- 15 其他 (Other) :
 - A、保養保固 18 個月
 - B、紅外線檢測裝置 (光幕防夾裝置)
 - C、車廂意外移動保護裝置
 - D、停電自動復歸最近樓層 (ARD)
 - E、上行超速保護裝置
 - F、故障時低速救出
 - G、制動力檢測功能
 - H、智能管理系統
 - I、追加機房支撐樑