

# 永佳捷 Masada

# 工地查詢表

現場名稱	董清文住宅	停止樓層 人乘數	1-3F，RF/4停/6人
合約編號	M230106	出入口門高 門寬	2100H/800W
機種	無機房客梯/一台	重量 速度	450KG/45M
地址	台南市永康區埔園街278號對面		
現場負責人		聯絡電話手機	
合約時現場進度	梯井已完成	工地目前進度	梯井已完成
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	預計九月底出貨
勘查員	韋宗榮	營業員	謝文憲
勘查備註	外叫面板更換為無底盒 出入口預留高度不足2200mm，已告知董先生需打 OH無預留吊鉤	營業備註 董清文 3/9	正式電源3相220v





