

## 永佳捷 Masada

## 工地查詢表

現場名稱	鴻居營造(利百特儲運中心)	停止樓層 人乘數	1-2F/2停/12人
合約編號	M230165	出入口門高 門寬	2100H/900W
機種	MAE100-CO*1台	重量 速度	800KG/60M
地址	高雄市小港區洲倉一路與洲際路交叉口		
現場負責人	林宗賢主任	聯絡電話手機	0933-693-340
合約時現場進度		工地目前進度	7/4：1F板模施作中
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日	8月30日	現場預計出貨日	2023/9/20
勘查員	鄭存邑	營業員	杜孟釗
勘查備註	已確認電源3相220V 1F出入口高度、寬度不足 井道後側須追加環梁	營業備註	後側鋼構



# 永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號： M230165

工地名稱： 鴻居營造

電梯編號：

填表日期：

2023/10/17

填寫人： 韋宗榮

部位	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
樓別	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
									行程
									4800
									需求樓高
2F									OH4550
1F	2470	2920	680	1110	680	200	3090		4800
PH(PIT)									PH1600

