

# 電梯改造規格調查表特記事項

製成日: 2023.3.17

## 一.基本改造規格說明

作成: 吳宗紘

客戶: 土城龍泉路案徐宅

現作番:3JX00701

連絡人姓名: 徐小姐

電話: 無

地址: 新北市土城區龍泉路70號

改造內容說明: 本件為汰改,工廠製作部品內容 改造電梯部品明細表為基準.

機型規格: 不明

號機	目前機種	改造後機種	運轉方式	停止樓名
	P-8*5/5-CO060	P-8*5/5-CO060	SINGLE	1~5樓. (5停)
電 梯 故 障 停 用 中				

二.改造部品規劃: 規格調查表有欄位者,除重要項目需現場再確認外,不重複列入.

位置	名稱	規格 (現有)	工事部	設計部	備註 (新品)
機房	動力電源		保留	留用	
	M/C BEAM	1.舊有材質:100*200*2100. 2. BEAM上緣至天花板2160	保留	留用	
	主機 & 主鋼索. 調速機及調速機鋼索		拆除	更新	
	樓控盤.機房配線.控制盤		拆除	更新	
昇降道	CABLE及車廂移動電纜		拆除	更新	
	LT.SW ASSY(終點極限開關)		拆除	更新	
	RM-POSI SHIELD & BRKT		拆除	更新	
	POCKET ASSY(門吊具組件)		拆除	更新	
	THIMBLE ROD ASSY(嵌環桿組件)		拆除	更新	
	CWT FRAME ASSY(配重框架)含配重塊		拆除	更新	
	CAGE & CWT RAIL (導軌含支架)		拆除	更新	5米出貨
外法	X-HEAD(車廂上樑). BASSY(車廂底座). SLING ASSY(車廂兩側立柱)		拆除	更新	
車廂	CPI. POST. ARM. LT.CAM		拆除	更新	
	車廂內法	舊有寬1400*深850mm	拆除	更新	
	CEILING. C.ENCLSR. FLOOR.		拆除	更新	
	SAFETY SHOE. CAGE SILL		拆除	更新	
	車廂及配重側GUIDE SHOE ASSY-(含油壺)		拆除	更新	
	天井採用LED燈照明			是	
	CCTV復原				無
乘場出入口	HATCH DR ASSY(乘場門組件)		拆除	更新	全階.
	HATCH SILL	舊有長度 1615* 寬 61mm	保留	留用	全階拋光處理
	大型門框	舊有出入口寬度800*高度2100mm	保留	留用	全階清潔推絲處理.
	叫車CASE		保留	留用	
機坑	C & W BEAM		拆除	更新	
	CAGE & CWT 側更新緩衝器		拆除	更新	
	鐵爬梯更新		拆除更新		

PS.上表以外事項請依本作番"規格調查表"電梯部品明細表"規劃設計之.

三.樓高:

作番	3JX00701
樓名	樓高
5F(OH)	4410
4F	3200
3F	3200
2F	3200
1F	3550
B1F	
B2F	
B3F	
B4F	
PIT	1600
行程	13150
全高	19160



M/C BEAM留用  
\*\*\*\*其餘全拆除\*\*\*\*



- 1.全階SILL保留拋光處理
- 2.全階大型門框清潔推絲處理.
- 3.全階乘場叫車CASE留用.

