



永佳捷 Masada

工地查詢表

現場名稱	興毅工程行	停止樓層 人乘數	1-5F/6人
合約編號	M230379	出入口門高 門寬	2100H/800W
機種	MAH100-2S*1台	重量 速度	450KG/45M
地址	高雄市三民區熱河一街279號		
現場負責人	陳老闆	聯絡電話手機	0976-236-020
合約時現場進度		工地目前進度	7/20：梯井完成
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	
勘查員	鄭存邑	營業員	蔡杰錡
勘查備註	出入口高度不足，已告知業主處理。 各樓層左側及後側皆有內伸樑，左前方皆有立柱 左側內伸樑約200mm，後側內伸樑約150mm 五樓井道左前及左後皆有立柱延伸至機房頂部(附照片說明) 左後深度150mm、寬150mm；左前深度300mm，寬度150mm 機房左側及後側皆有內伸樑	營業備註	電梯左開



1018229.wmf





