

附表一【益豪營造-竹山大同街】

1 型式 (Type Form)	: MAM200-10*4-C060	* 2 台 (無機房電梯)
2 載重 (Load/Passenger)	: 700 公斤 / 10 人	
3 停止樓數 (No. of Stop)	: 4 停 / 4 樓 (1-4F)	
4 速度 (Speed)	: 60 m/min	
5 控制方式 (Control)	: 交流變壓變頻選擇性集合式控制	
6 電源 (Power Source)	: 動力用交流三相, 220伏特, 60Hz	
7 出入口門框 (Jamb)	: 髮紋不銹鋼小型門框 (1-3F), 髮紋不銹鋼大型門框 (4F)	
8 出入口門 (Hatch Doo)	: 二片門對開式彩粧鋼板門 (全樓) (ML002)	
9 出入口寬度 (Opening)	: 800 mm × 2100 mm (W*H)	
10 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button)		: MF001
11 梯廂 (Cage)	: a、天花板型式 (Ceiling Type)	: MB003 (鑽石銀噴塗鋼板+深灰噴塗鋼板+LED方燈)
	b、側板 (Enclosure Wall)	: 前側: 彩粧鋼板 (ML002) : 兩側: 彩粧鋼板 (ML002) : 後側: 彩粧鋼板 (ML002) + 中間鏡面不銹鋼
	c、廂門 (Cage Door)	: 彩粧鋼板 (ML002)
	d、地板 (Flooring)	: PVC地板 (MD006)
	e、換氣 (Ventilation)	: 天花板扇 (Ceiling Fan)
	f、操作盤 (Operating Panel)	: ME001
	g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator)	: 附於OPB上
12 車廂尺寸	: 1300 mm × 1350 mm × 2300 mm (W*D*H)	
13 警報方式 (Alarm)	: 電鈴及對講機 (Bell & Interphone)	
14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height)	: 2150 mm × 2000 mm (W*D)	樓高依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
15 其他 (Other)	: A、保養保固 24 個月 B、紅外線檢測裝置 (光幕防夾裝置) C、車廂意外移動保護裝置 D、上行超速保護裝置 E、故障時低速救出 F、制動力檢測功能 G、智能管理系統 H、停電自動復歸最近樓層 (ARD)	