

永佳捷 Masada

工地查詢表

現場名稱	正和工程行	停止樓層 人乘數	1-5F,RF/8人
合約編號	M230339	出入口門高 門寬	800W/2100H
機種	MAE100-CO*1台	重量 速度	550KG/60M
地址	高雄市左營區新庄仔路		
現場負責人	陳小姐	聯絡電話手機	0910-865-333
合約時現場進度		工地目前進度	
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	112.10.31
勘查員	鄭存邑	營業員	蔡杰錡
勘查備註		營業備註	

永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號： M230339 工地名稱： 正和工程行 電梯編號：

填表日期： 2023/10/18

填寫人： 鄭存邑

部位 樓別	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
									機房
									>2000
									行程
									18600
									需求樓高
6F									OH4500
5F	1850	1700	400	1040	400	180	2255	3620	3600
4F	1840	1700	400	1030	390	180	2310	3650	3600
3F	1850	1700	400	1040	400	180	2370	3600	3600
2F	1835	1685	400	1030	400	180	2320	3630	3600
1F	1830	1700	380	1040	415	180	2290	4220	4200
PH(PIT)									PH

