

# 永佳捷 Masada

# 工地查詢表

現場名稱	達豐昇建設	停止樓層 人乘數	1-5F,RF/10人
合約編號	M220245	出入口門高 門寬	2100H/900W
機種	MAM200-CO*2台	重量 速度	700KG/60M
地址	台南市麻豆區磚井里22號		
現場負責人	鄭清泉	聯絡電話手機	0921-280-178
合約時現場進度		工地目前進度	8/1：梯井已完成
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	10月初
勘查員	鄭存邑	營業員	
勘查備註	8/1：2台消防盒孔都未留孔 壁厚200 機坑封住無法測量	營業備註	緊急兼行動不便



# 永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號： M220245

工地名稱：

電梯編號：

NO.1

填表日期：

2023/8/2

填寫人： 鄭存邑

部位 樓別	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
									行程
									16550
									需求樓高
6F	2050	1770	415	1630	0	200	2285	OH5860	OH5850
5F	2050	1770	415	1110	530	200	2285	3200	3200
4F	2060	1780	405	1110	530	200	2285	3215	3200
3F	2050	1775	415	1110	530	200	2300	3210	3200
2F	2050	1780	460	1100	490	200	2290	3230	3200
1F	2060	1780	455	1110	480	200	2300	3785	3750
PH(PIT)									PH





