

工地勘查表

客戶名稱	何朝順,何朝宗農舍 x2	作番	3MH00039~40	聯絡對象	游智鉉	電話	市話:
		合約	M230332				手機:0915043527
地址	宜蘭縣 五結鄉大吉二路 385 號旁		建築進度/樓	結構體 完成	營業承辦人	陳志文經理:0952815801	
規格	MAH100-6*3S-2S 45		電源 單相 220V	工勘人員	高培軒:0930813426	預定交貨時間	112 年 12 月 11 日
營業特記事項		工勘現場確認事項		電源確認客戶簽章			
規格:							



主管簽核:

永佳捷電梯升降道測量尺寸表

工程編號：

工程名稱：

何朝宇報告

電梯編號：

3MH00039


填表日期：

112年10月4日

填寫人：

高培軒

部位 樓別	WW 梯井寬度	WD 梯井深度	FW 左側壁寬	LR 出入口寬度	FW1 右側壁寬	FD 壁厚	HR 開口高度	HF(SH) 樓高	備註
1	1750	1600	0	1230	520	150	2260	3630	
2	1750	1600	0	1190	560	150	2250	3180	
3	1750	1600	0	1520	230	150	2250	3850	
PH(PT)	1700	OH	3850	行程	6810	總高	12360		



工程編號：
工程名稱：何朝順農舍
永佳捷電梯升降道測量尺寸表
電梯編號：3NH00049


工程名稱：何朝順豐舍

電梯編號: 2MH00070

12th

15/11/2011

15/11/2011



樓別	部位	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
		梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
1		1740	1670	0	1260	480	150	2270	3650	
2		1740	1670	0	1200	540	150	2260	3210	
3		1740	1670	0	1520	220	150	2260	3850	
PH(PIT)		1720	OH	3850	行程	6860	總高	12430		