



永佳捷 Masada

工地查詢表

現場名稱	保成營造(藍田105地號)	停止樓層 人乘數	1-3F/3停/10人
合約編號	M230530	出入口門高 門寬	2100H/900W
機種	MAM200	重量 速度	700KG/60M
地址	高雄市楠梓區大學26街&大學11街路口		
現場負責人	沈彥樺主任	聯絡電話手機	0925-022-027
合約時現場進度		工地目前進度	3F板模施作等待灌漿
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	112.07.07
勘查員	鄭存邑	營業員	葉博澄
勘查備註	5/17：左側有凸樑14公分 1.頂部未留掛勾 2.頂樓控盤位置牆壁未打已通知業主改善 3.機坑太深已通知業主已通知業主改善	營業備註	1.請工勘協助重複確認現場正式電源。 2.確認出入口地板的導盲磚是否放得下。 3.升降道已至三樓，請工務現場協調出入口預留尺寸，若牆面須打，請依現場最小的修改尺寸調整。



1018229.wmf