

## 附表一【乾唐建設-彰化伸港鄉】

- 1 型式 ( Type Form ) : MAE100-10\*7-CO60 \* 1 台 ( 無障礙設備/小機房電梯 )
- 2 載重 ( Load/Passenger ) : 700 公斤 / 10 人
- 3 停止樓數 ( No. of Stop ) : 7 停 / 7 樓 ( 1F · 1MF · 2-5F · RF )
- 4 速度 ( Speed ) : 60 m/min
- 5 控制方式 ( Control ) : 交流變壓變頻選擇性集合式控制
- 6 電源 ( Power Source ) : 動力用交流三相 · 220伏特 · 60Hz
- 7 出入口門框 ( Jamb ) : 髮紋不銹鋼小型門框 ( 1F · 1MF · 2-5F ) · 髮紋不銹鋼大型門框 ( RF )
- 8 出入口門 ( Hatch Doo ) : 二片門對開式彩妝鋼板門 ( 全樓 )
- 9 出入口寬度 ( Opening ) : 800mm×2000mm ( W\*H ) = ( 1F-1MF ) · 800mm×2100mm ( W\*H ) = ( 2-5F ·
- 10 出入口指示燈及按鈕 ( Hall Indicator&Button ) : 依型錄選擇
- 11 梯廂 ( Cage ) : a、天花板型式 ( Ceiling Type ) : 依型錄選擇  
b、側板 ( Enclosure Wall ) : 前側：彩妝鋼板  
: 兩側：彩妝鋼板  
: 後側：彩妝鋼板 + 半身明鏡  
c、廂門 ( Cage Door ) : 彩妝鋼板  
d、地板 ( Flooring ) : PVC地板  
e、換氣 ( Ventilation ) : 天花板扇 ( Ceiling Fan )  
f、操作盤 ( Operating Panel ) : 依型錄選擇  
g、梯廂位置指示器 ( Car Position Indicator ) : 附於OPB上
- 12 車廂尺寸 : 1400 mm × 1250 mm × 2300 mm ( W\*D\*H)
- 13 警報方式 ( Alarm ) : 電鈴及對講機 ( Bell & Interphone )
- 14 升降路尺寸及各層樓高度 ( Hoist Way & Each Floor Height ) : 1900 mm × 1850 mm ( W\*D )  
樓高依計劃圖 ( As Per Layout Drawing )
- 15 其他 ( Other ) : A、保養保固 18 個月  
B、紅外線檢測裝置 ( 光幕防夾裝置 )  
C、車廂意外移動保護裝置  
D、上行超速保護裝置  
E、故障時低速救出  
F、制動力檢測功能  
G、智能管理系統  
H、停電自動復歸最近樓層 ( ARD )  
I、無障礙設備